



LCIE

Accréditation  
N° 5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



# LICENCE

LCIE N°: 672371B

Délivrée à :  
*Delivered to:*

**COOPER**  
ZAC de la Gravière, Rue Beethoven, Parc Européen d'Entreprise  
RII, - 63200 RIOM - FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory:*

**2019BA**

**2101BA**

Produit :  
*Product:*

*LED Self Contained Luminaire for Emergency Escape Lighting*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*

**EATON**

Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

CEAG CrystalWay 19821 1-8h/D CGLine+ - CEAG CrystalWay  
19822 1-8h/D CGLine+ - CrystalWay 20m CGLine+ - LUM17122 -  
CrystalWay 30m CGLine+ - LUM17124 - CrystalWay 45 ADR  
CGLine+ - LUM17102 - CrystalWay 45 XL ADR CGLine+ -  
LUM17104

Caractéristiques nominales et principales :  
*Rating and principal characteristics:*

Mode of operation : maintained / non-maintained  
Classe II - IP42 - IK04 ; 230Vac 50-60 Hz ;  
Configurable autonomy : 60 / 180 / 300 / 480 minutes  
Battery : Li-ion 3.6V 620mAh (19821) / 3.6V 1240mAh (19822)

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

EN 60598-1:2015  
EN 60598-2-22:2014

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

LCIE n° 135609-671942 R + attachment 135609-671942 R1

Restriction :  
*Restriction:*

/

Liste des composants :  
*Components list:*

See test report (page 40 of 80)

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

/

Informations complémentaires (s'il y a lieu) :  
*Additional information (if necessary):*

Facilities : rest or inhibition mode, automatic test function  
Stand-by luminance in maintained mode : 50 or 500 cd/m<sup>2</sup>

Cette licence a été établie conformément aux Règles de l'accord  
ENEC par un organisme adhérent à cet accord ; en conséquence,  
elle a la même valeur et la même validité dans tous les pays  
signataires de cet accord.

*This licence is issued according to the rules of the ENEC  
Agreement, where in the licence issued by any certification body  
adhering to the ENEC Agreement has then the same worth and  
validity in all the other certification bodies' countries.*

Fontenay-aux-Roses, 2015-10-23

Date de fin de validité : -  
*Limit expired date:*

**Gilles LEMONNIER**  
Responsable de Certification  
Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une  
des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the  
standards on which it is based.*



LCIE  
Laboratoire Central  
des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas  
33, av du Général Leclerc  
BP 8  
92266 Fontenay-aux-Roses cedex  
France

Tél : +33 1 40 95 60 60  
Fax : +33 1 40 95 86 56  
contact@lcie.fr  
www.lcie.fr  
Société par Actions Simplifiée  
au capital de 15 745 984 €  
RCS Nanterre B 408 363 174